

**Prosess** Næring / Deponi  
**Godkjent dato** 24.04.2020 (Liv Stock Istad)  
**Endret dato** 24.04.2020 (Liv Stock Istad)

**Dokumentkategori** Prosedyre  
**Siste revisjon**  
**Neste revisjonsdato** 23.03.2018  
**Dokumentansvarlig** Tommy Jacobsen

### ***Asbest***

Asbest skal deponeres i egen celle avsatt til dette formål. Samdeponering av asbestholdig avfall klassifisert som farlig avfall og annet asbestholdig avfall tillates. Avfallet skal fortrinnsvis være emballert ved mottak, dersom dette ikke er tilfelle skal det overrisles. Mottatt avfall skal etter kontroll deponeres og dekkes til med hensiktsmessig materiale daglig. Det skal ikke utføres noe arbeid på deponiet/cellen som kan føre til utslipp av fibre.

### ***Aske***

Aske som aksepteres for deponering kan inneholde glødende materiale. For å forebygge brann på deponiet skal slikt avfall mellomlagres i betongbenge med fast, ikke brennbart underlag for avkjøling før avfallet deponeres.

### ***Gips***

Gipsavfall skal deponeres i egne celler.

### ***Ristgods / Silgods (rens fra pumpestasjoner) / Sandfang / Septikslam***

Avfallet tømmes i egen lomme på deponiet.

### ***Sandblåsesand som inneholder farlige stoffer***

Blåsesand som er farlig avfall skal deponeres i egen celle og dekkes over med hensiktsmessig materiale for å unngå støving.

### ***Slam fra oljeutskillere***

Slam fra oljeutskillere som er farlig avfall skal komposteres før deponering i celler avsatt til farlig avfall. Cellene skal være avmerket på kart.

### ***Forurensede masser, Farlig avfall***

Det kan deponeres forurensede masser som regnes som farlig avfall i henhold til Avfallsforskriften kap 11, vedlegg 3. Det forutsetter da at det dokumenteres at massene tilfredsstillter kravene i Avfallsforskriften kap.9 vedlegg II, pkt. 2.3.1 om deponering av farlig avfall på deponi for ordinært avfall.

### ***Fosfatsand fra Yara***

Fosfatsand kan utgjøre en helserisiko ved eksponering mot luftveiene og skal derfor i løpet av noe tid dekkes til ved deponering. Fosfatsand tømmes derfor på det mest aktive området på deponi slik at

---

**Prosess** Næring / Deponi  
**Godkjent dato** 24.04.2020 (Liv Stock Istad)  
**Endret dato** 24.04.2020 (Liv Stock Istad)

**Dokumentkategori** Prosedyre  
**Siste revisjon**  
**Neste revisjonsdato** 23.03.2018  
**Dokumentansvarlig** Tommy Jacobsen

---

dette hurtig dekkes til av annet materiale. Fosfatsand skal senest dekkes til i løpet av de neste arbeidsdagene.