

Handlingsplan Brann

23.01.2020

Kategori	Område	Tema	Aksjon	Ans.	Frist	Status	Kommentar	Slutført	
Forebygge brann	Generelt	Rutiner	Beredskapsplan	Rutine	Liv	Fast		OK	
			Brannvernperm oppdatert	Rutine	Liv	Fast		OK	
			Kontroll av brannsløkkeutstyr		Rolf	Årlig		Des 2019	OK
			Kontroll av brannalarm system		Knut	Årlig		Des 2019	OK
			Vernerunder		Rolf	14.dager/Mån edlig	Pågår		OK
			Maskiner	Vedlikehold/rengjøringsrutine	Tommy	Daglig / ukentlig	Pågår		OK
			Avslutningsrutine arbeidsdag		Tommy	Daglig	Pågår		OK
			Utføre "Brannvernperm"		Brannvernleder		Pågår		OK
	Deponi	Redusere tennkilder	Røyking	Røykeforbud inne på området.	Tommy		Implementert		OK
		Redusere tennkilder	Røyking	Utarbeide og implementere prosedyre "Røykeforbud Deponi"	Rolf		Ferdig		OK
		Redusere tennkilder	Røyking	Metangass: Økt oppetid for forbrenningsanlegg metangass	Rolf		Pågår	Etablert som KPI	OK
		Redusere tennkilder	Glass	Glass: Tildekking daglig av fraksjoner med glass	Rolf			Går bort fra dette.	OK
		Redusere tennkilder	Mottak av potensielt brennbare fraksjoner	Nye og eksisterende fraksjoner med deres BK risikovurderes mhp brann	Eva		Pågår		OK
		Redusere spredning	Brannunderholdende masser	Dekke til kraftig brennbare materialer eks. gummifraksjoner, plast (se risikovurdering fraksjoner)	Tommy		Pågår		OK
		Redusere tennkilder	Blanding av fraksjoner	Risikovurderes	Eva		Pågår		OK
	Gjenvinning	Redusere tennkilder	friksjon ved soping med madrass	Stål mot asfalt: Ved bruk av madrass til soping ikke legge madrass i haug med andre	Tommy				OK
		Redusere tennkilder	Renhold	Implemetere renholdsinstruks alle plater	Tommy				OK
		Redusere tennkilder	Gnist fra kverning	La kvern stå i 30 min før området forlates	Tommy				OK
		Redusere tennkilder	Gnist fra kverning	La siste times kvernet masse ligge for seg selv til dagen etter	Tommy			Ønsker ikke å gjennomføre	OK
			Gnist fra kverning	Ved brann i avfall under kverning må den gå til massen er ute av kverna	Tommy				OK
Redusere tennkilder		Selvantemming pga innhold i restavfall	Åpenbare elementer tas ut, men ser ingen mulighet til å stoppe dette.					OK	
Redusere spredning		Branngater	Etablere branngater 8 m mellom hauger				Etablert skillevegger, bedre utsortering og mindre avfall på lager	OK	

		Redusere spredning	Avslutningsprosedyre	Kontroll med varmekamera før området forlades før helg	Brannvakt / Driftsleder			Følger opp med høytmonterte kameraer med varsling til app.	OK	
	Farlig avfall	Redusere tennkilder	Samlasting	Utkjøring når en pall er full. Ikke mellomlagring av paller med farlig avfall?	Tommy			Sende ut fortløpende / Etter behov	OK	
	Adm bygg	Redusere tennkilder	Kjøkkenutstyr	Timer kaffetrakter, brødrister, toastjern.	Tommy				OK	
		Redusere tennkilder	Lamper	Bytte ut eldre lamper i bygget	Tommy		Pågår		OK	
					Automatisk lukking ved brann				Ikke aktuelt, kun en branncelle	OK
		Redusere spredning	Oksygen tilgang		Lukke dører når bygg forlades				Ikke aktuelt, personaldør åpnes automatisk	OK
	Utstyr	Redusere tennkilder	Maskiner	Maskiner plasseres i god avstand til brennbar materiale ved endt arbeidsdag					OK	
Deteksjon	Generelt	Brannvakt		Etablere brannvakt med inspeksjonsrunder i helg og fridager.					OK	
		Brannvakt		Kompetansekrav Brannvakt					OK	
		Brannvakt		Klar instruks til Brannvakt ved reaksjon ved brann	Brannvernleder				OK	
		Brannvakt		Opplæringsprogram Brannvakt	Rolf		Pågår	Opplæring gjennomføres når brannvakt går på vakt første gang etter 15.08.2017	OK	
		Brannvakt		Kontroll med varmekamera ved inspeksjon					OK	
	Bygg	Brannalarm		Brannalarm til Brannvesenet					OK	
Skade begrenning	Generelt	Utstyr		Operativ brannhenger	Brannvernleder / Brannvakt				OK	
		Utstyr		Etablere branngate når mulig				IA	OK	
		Utstyr	Vedlikehold	Implementert vedlikeholdsprosedyre	Tommy				OK	
		Samarbeid Nødetat		Evaluerer av beredskap Bjorstaddalen	Rolf	01.09.2017			OK	
		Brannpumper	Regulere	Optimal regulering av brannpumpe. Trykk el. Volum?	Tommy	01.09.2017	Pågår		OK	
		Branngater	Skog	Rydding av skog, krattrydding, fjerning av hugstavfall ved grenser	Rolf	Oktober	Pågår		OK	
		Trening		Brannøvelse	Rolf				OK	
		Opplæring		Brannkurs fra Brannvesenet eller tilsvarende	Rolf	Sommer 2020				
		Personell	Møteplass med optelling	Søk av bygg og område	Alle				Mottaksoperatør skal gjøre søket	OK
		Personell	Møteplass med optelling	Oppmøteliste ved møteplass for evakueringsansvarlig	Rolf					
	Brannslukkeutstyr		Etablere slukkeutstyr ved deponi				Har brannhenger og plastremasser	OK		